



- NOTAS:**
- EL HORMIGÓN A USAR EN EL PISO DE LA CASETA SERÁ DE 1,500 lb/plg² ACABADO A FLOTA DE MADERA Y PIEDRA N° 4.
 - LOS ORNAMENTALES EN VENTANAS A UTILIZAR SON DE TIPO PANAFLEX O SIMILAR A ANTEPECHO DE 1.10 METROS DE ALTURA.
 - LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA SERÁ EJECUTADA POR CUENTA DEL CLIENTE BAJO LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ELEKTRA NORESTE.
 - ELEKTRA NORESTE ESPECIFICARÁ LOS EQUIPOS QUE DEBERÁN SER ADQUIRIDOS POR EL CLIENTE.
 - EL CANDADO SERÁ SUMINISTRADO POR ELEKTRA NORESTE.
 - EL USO DE ESTA CASETA ES PARA VOLTAJE MENOR A 15 KV.

<p>Caseta para Medición en Media Tensión para un Circuito (Servicio Subterráneo)</p> <p>ELEKTRA NORESTE, S.A.</p>	NS-4-25	
	FECHA APROB.: DIC-08	REVISADO POR: HLCW
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES	VERSIÓN: 3,1	PÁG.: P-25