



NOTA:

CADA TUBERÍA NO METÁLICA (PVC) DE CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA, DEBERÁ LLEVAR UN ALAMBRE CON FORRO VERDE O DESNUDO EN TODO SU RECORRIDO, ADICIONAL AL CONDUCTOR NEUTRAL (BLANCO). SE DEBERÁN CONECTAR LAS CAJILLAS METÁLICAS DE CONEXIÓN A TIERRA AL CONDUCTOR CON FORRO VERDE O DESNUDO, EL CUAL SERÁ DEL TAMAÑO INDICADO POR LA TABLA RIE DE CALIBRE MÍNIMO DE CONDUCTORES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA DE CANALIZACIONES Y EQUIPOS.